

АКТ № 47
о заливе помещения

Москва7 сентября 2

Комиссия в составе: председатель главный инженер А. В. Кузнецов, члены комиссии мастер участка К. А. Смирнов, сл сантехник Д. С. Орлов, в присутствии собственника помещения Иванова Мария Константиновна, собственника квартиры Петров Сергей Николаевич произвела осмотр помещения по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, кв. 43.

Осмотром установлено, что 06.09.2026 в 21:40 произошёл залив помещения из вышерасположенной квартиры (ке № 47).

Причина залива: в квартире № 47 сорвана гибкая подводка к смесителю на кухне.

Адрес помещения:	г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, кв. 43
Этаж, площадь:	7 этаж, 54,3 м²
Собственник:	Иванова Мария Константиновна, выписка из ЕГРН от 12.03.2019, +7 916 120-45-10
Дата и время залива:	06.09.2026 в 21:40
Заявка в аварийную службу:	06.09.2026 в 21:55, № 2026-1187
Дата и время осмотра:	07.09.2026 в 09:30
Квартира-источник:	№ 47, Петров Сергей Николаевич

№	Помещение	Что повреждено	Характер повреждения	Объё
1	кухня	натяжной потолок	провис, скопление воды, требуется демонтаж	
2	кухня	обои на стенах	отслоение и жёлтые разводы по двум стенам	
3	коридор	потолок	жёлтые разводы, вздутие штукатурного слоя	
4	коридор	ламинат	вздутие замковых соединений по всей площади	

Всего зафиксировано 4 повреждения в 2 помещениях, общая площадь повреждённых поверхностей 34,9 м².

Приложения: фотографии повреждений – 12 листов.

Акт составлен в двух экземплярах: один передан собственнику помещения, второй остаётся у исполнителя (пункт 152 Правил предоставления коммуна услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354).

Председатель комиссии главный инженер	Член комиссии мастер участка	Член комиссии слесарь-сантехник
<u>Кузнецов</u> А. В. Кузнецов	<u>Смирнов</u> К. А. Смирнов	<u>Орлов</u> Д. С. Орлов

Собственник помещения экземпляр акта получил(а)	Собственник квартиры № 47 с актом ознакомлен(а)
<u>Константиновна</u> Иванова Мария Константиновна	<u>Николаевич</u> Петров Сергей Николаевич